

Progr. N. 75 del 13/04/2022

Il Direttore Amministrativo del
P.O. Ospedale del Mare, a seguito
di istruttoria, dichiara la regolarità
giuridico-amministrativa del
provvedimento proposto.



Dott. Massimo Barresi
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Massimo Barresi

CRIGINALE

DETERMINA DIRIGENZIALE

n° 1293 del 14/04/2022

P.O. OSPEDALE DEL MARE

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL MINISTERO DELL'INTERNO-
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO
PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE - COMANDO VIGILI DEL
FUOCO DI NAPOLI PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA
ANTINCENDIO EFFETTUATO PRESSO IL P.O. DEL MARE DAL
10.03.2021 AL 20.03.2022.**

Il Direttore Amministrativo del P.O. del Mare dell'ASL Napoli 1 Centro, dott. Massimo Barresi, giusto conferimento incarico ex Delibera n. 1187 del 26.08.2021, nell'ambito del Regolamento delle autonomie, competenze e funzioni dei Dirigenti, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n° 168 del 19/03/2019

premesso che

- in data 08.01.2021, alle ore 6.30 circa, si è verificato lo sprofondamento di una porzione d'area del parcheggio del P.O. del Mare a raso del lotto 1 (cd parcheggio visitatori);
- sprofondamento ha determinato l'apertura di una voragine che ha coinvolto gli impianti primari posti a servizio di tutto il Presidio Ospedaliero e del Residence annesso causando l'interruzione del collegamento degli stessi con le Centrali Tecnologiche;
- tale evento ha provocato anche danni all'impianto antincendio del P.O. e, tra l'altro, sono andate distrutte le vasche sotterranee con relativi gruppi di pressurizzazione dei rispettivi impianti, preposte al Presidio atte ad assicurare la riserva idrica ordinaria e antincendio, come da nota GEDOC prot n. 006149 dell'11.01.2021 – Evento del 08.01.2021 OdM – I° Report Informativo del 11.01.2021, redatta dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico del P.O. del Mare;
- come da nota prot. gedoc n. 04854 dell'08.01.2021 è stato attivato presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Napoli il servizio antincendio con presidio h 24 con dotazione minima, composta da n. 2 automezzi e n. 7 unità operative, al fine di garantire *in toto* la sicurezza della struttura nel rispetto della normativa in materia di prevenzione antincendio delle strutture sanitarie;
- in mancanza di una riserva idrica antincendio, che consentisse il completo ripristino dell'impianto antincendio della struttura ospedaliera, è risultato necessario ed indispensabile affidare al Comando dei Vigili del Fuoco di Napoli, il servizio h 24 di vigilanza antincendio con presenza *in loco* di personale e mezzi dei Vigili del Fuoco;

dato atto che

- in riferimento al ripristino dell'impianto antincendio, sono stati eseguiti ed ultimati tutti i lavori propedeutici necessari ed indispensabili alla fase di realizzazione di bypass degli impianti e che sono stati predisposti anche i gruppi di pressurizzazione da collegare alle vasche da realizzare, come da nota gedoc n. 43772 del 15.02.2022;
- devono essere realizzate delle nuove vasche in quanto le precedenti sono state distrutte a causa del crollo e, nelle more della realizzazione delle stesse, deve essere garantita alla struttura una riserva idrica antincendio e un adeguato sistema di prevenzione antincendio pertanto ciò ad oggi è stato possibile tramite il presidio dei VV.FF.;
- sono in fase di aggiudicazione efficace, ex art. 32, comma 8, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., a valle della procedura negoziata medio tempore espletata, in favore dell'operatore economico EDIL PROJECT s.r.l. i lavori per la realizzazione delle vasche di accumulo idrico per uso antincendio e sanitario presso l'Ospedale del Mare;
- con nota prot. gedoc n. 46699 del 17.02.2022 il RUP ha riscontrato in merito allo stato del procedimento di affidamento dei lavori di realizzazione delle vasche rappresentando un cronoprogramma per la realizzazione delle stesse che prevede quale termine di conclusione dei lavori circa 365 giorni;
- con nota gedoc n. 65900 del 10.03.2022 il responsabile dell'Ufficio Tecnico del P.O. Ospedale del Mare, tenuto conto del cronoprogramma di 365 giorni per la realizzazione delle vasche, dell'assenza delle stesse, ed al fine di contenere gli ulteriori costi per il servizio reso dai Vigili del Fuoco, ed acquisito per le vie brevi parere favorevole dal Responsabile Area Tecnica della Direzione Strategica e

dal Responsabile della UOC PSMIIT, ha chiesto alla UOC Direzione Amministrativa P.O. Ospedale del Mare di attivare la procedura per il noleggio temporaneo di serbatoi/cisterne al fine di garantire la riserva idrica in alternativa alla presenza in loco dei Vigili del Fuoco;

- con determina n. 1241 del 12.04.2021 si è proceduto ad affidare alla Consert srl il servizio di noleggio di serbatoi/cisterne (tank container) per acqua uso antincendio occorrenti in via d'emergenza al P.O. Ospedale del Mare, della durata di 12 mesi con clausola risolutiva espressa, qualora si dovessero concludere anticipatamente i lavori in itinere di realizzazione delle vasche di accumulo idrico;

- con la conclusione della procedura di noleggio di serbatoi/cisterne (tank container) per garantire una riserva di acqua uso antincendio non è più necessario mantenere attivo il servizio h 24 di vigilanza antincendio prestato dai VV FF, pertanto nel momento in cui i tanks container verranno collocati presso la struttura ospedaliera, tale servizio dei VV FF di Napoli di prevenzione antincendio deve intendersi interrotto;

rilevato che

- in pari data all'evento dell'08.01.2021, con disposizione brevi manu notificata sul luogo dello stesso, il Direttore Generale ha provveduto alla nomina di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), il Dirigente della U.O.C. Progettazione, Sviluppo e Manutenzione Immobili ed Impianti Tecnici dell'ASL Napoli 1 Centro, l'ing. Gennaro Albano, nonché un gruppo di lavoro di supporto per gestire la situazione emergenziale;

- con Delibera n. 54 del 19.01.2021 è stata disposta la ratifica della nomina di RUP al Dirigente Tecnico Ing. Gennaro Albano, la nomina di Direttore dei Lavori al Dirigente Tecnico già Referente della U.O.C. P.S.M.I.I.T. arch Raffaele Esposito e la nomina all'Arch. Domenico Galluzzo di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione;

- con provvedimento dirigenziale n. 2959 del 14.10.2021, su proposta del responsabile dell'Area Tecnica della Direzione Strategica e del Referente della U.O.C. P.S.M.I.I.T., si è proceduto alla revoca della nomina di RUP dell'Ing. Albano e contestualmente alla nuova nomina di RUP all'Ing. Alessandro Tizzano, Dirigente Tecnico della U.O.C. P.S.M.I.I.T.;

preso atto che

- con nota Gedoc n. 77204 del 23.03.2022, è stato trasmesso dal Ministero dell'Interno -Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Comando VV.F. Napoli - un sollecito di pagamento per il servizio di vigilanza antincendio prestatato sino al 20.03.2022 e che, per il periodo di riferimento dal 10.03.2021 al 20.03.2022 l'importo da liquidare del servizio erogato è pari ad € 1.539.720,00;

- il Comando VV.F. di Napoli ha regolarmente prestatato il servizio antincendio dall'08.01.2021 al 20.03.2022 effettuando l'assistenza richiesta come risulta da attestazione di avvenuta regolarità del servizio giusta nota Gedoc prot n. 84494 del 31.03.2022 a firma del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del P.O. del Mare;

considerato che

- ai sensi dell'art 18 D.Lgs. n. 139/2006, la vigilanza antincendio è il servizio di presidio fisico reso in via esclusiva e a titolo oneroso dal Corpo Nazionale con proprio personale e mezzi tecnici nelle attività in cui fattori comportamentali o sequenze di eventi incontrollabili possono assumere rilevanza tale da determinare condizioni di rischio non preventivabili e quindi non fronteggiabili soltanto con misure tecniche di prevenzione, essendo la struttura attualmente sprovvista di vasche atte a garantire una riserva idrica;

- la vigilanza antincendio è finalizzata a completare le misure di sicurezza peculiari dell'attività di prevenzione incendi, a prevenire situazioni di rischio e ad assicurare l'immediato intervento nel caso in cui si verifichi l'evento dannoso;

valutato che

- sussistono tutte le condizioni normative e di fatto poste alla base del servizio somministrato dal Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Comando VV.F. Napoli – per il servizio antincendio h 24, comprensivo di personale e mezzi, al fine di garantire la tutela dell'incolumità pubblica e privata, la sicurezza della struttura e l'eliminazione di tutte le condizioni di rischio e pericolo in atto;

dato atto

- che ricorrono come espressamente valutato e proposto dal RUP con la sottoscrizione del presente atto, i presupposti per procedere alla liquidazione del servizio erogato oggetto del presente provvedimento;

visti

- ✓ gli artt. 18 e 23 del D. Lgs. n. 139/2006;
- ✓ gli artt. 43 e 46 del D. Lgs. n. 81/2008;
- ✓ il D. Lgs. n. 118/2011;
- ✓ il D. Lgs. n. 50/2016;

visti

- l'allegato n. 01 – Copia nota del Direttore Generale avente ad oggetto: P.O. Ospedale del Mare – Evento del 08.01.2021 ore 6,30. Nomina Responsabile del Procedimento – composta da 1 pagina f.to A4 impressa su unica facciata;
- l'allegato n. 02 – Copia nota prot. n. 04854 del 8.01.2021 – composta da 1 pagina f.to A4 impressa su unica facciata;
- l'allegato n. 03 – Copia nota prot. n. 06149 del 11.01.2021– composta da 2 pagine f.to A4 impresse su unica facciata;
- l'allegato n. 04 – Copia nota prot. 43772 del 15.02.2022– composta da 1 pagina f.to A4 impressa su unica facciata;
- l'allegato n. 05 – Copia nota n. 46699 del 17.02.2022 – composta da 2 pagine f.to A4 impresse su unica facciata;
- l'allegato n. 06 – Copia nota prot. n. 65900 del 10.03.2022 – composta da 1 pagina f.to A4 impressa su unica facciata;
- l'allegato n. 07 – Copia nota prot. n. 77204 del 23.03.2022– composta da 1 pagina f.to A4 impressa su unica facciata;
- l'allegato n. 08 – Copia nota prot. n. 84494 del 31.03.2022 – composta da 1 pagina f.to A4 impressa su unica facciata;

Dichiarato ed attestato che

- tutta la documentazione originale a supporto del presente atto è depositata e custodita presso il servizio proponente;
- l'istruttoria del presente provvedimento è stata effettuata dal sottoscritto dirigente che ne attesta la regolarità giuridico-amministrativa;
- l'adozione del presente provvedimento rientra tra quelli oggetto di autonomia gestionale dei Dirigenti e dei Direttori di Struttura;
- non sussistono motivi ostativi a procedere, essendo l'atto conforme alle disposizioni di legge in materia ed ai regolamenti e/o direttive dell'ente, nonché coerente con gli obiettivi strategici individuati dalla Direzione Strategica e con le finalità istituzionali dell'ente;
- il testo del presente provvedimento e degli eventuali allegati, anche con riferimento alla loro "diffusione" e pubblicazione nei modi di legge all'Albo pretorio, sono conformi alle norme sul trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. n°196/2003 e del Regolamento Europeo n° 679/2016;

tutto ciò premesso, argomentato ed attestato, il sottoscritto Direttore Amministrativo del P.O. Ospedale del Mare

DETERMINA

l'adozione del presente provvedimento e nello specifico:

- 1) **di dare atto che** presso la struttura ospedaliera del P.O. del Mare è stato eseguito per il periodo intercorrente dal 10.03.2021 al 20.03.2022, dal Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Comando dei VV. F. di Napoli, il servizio h 24 di vigilanza antincendio, con dotazione minima di n. 2 automezzi e n. 7 unità operative, come da attestazione di avvenuto servizio nota prot. Gedoc n. 84494 del 31/03/2022;
- 2) **di approvare** la spesa per il servizio h 24 di vigilanza antincendio prestato dal Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Comando dei VV. F. di Napoli, per il periodo intercorrente dal 10.03.2021 al 20.03.2022 presso la struttura ospedaliera P.O. del Mare, come da nota pervenuta prot. Gedoc n. 77204 del 23/03/2022;
- 3) **di prendere atto** che il valore del servizio antincendio svolto dal Comando dei VV. F. di Napoli, dal 10.03.2021 al 20.03.2022 presso la struttura del P.O. del Mare, è pari all'importo di € **1.539.720,00 (euro unmilione cinquecentotrentanove milasettecentoventi/00)**, con imputazione della spesa dell'importo di € 1.222.374,00 per competenza periodo 10/03/2021-31/12/2021 su bilancio aziendale 2021 ed € 317.346 per competenza periodo 01/01/2022-20/03/2022 su bilancio aziendale 2022;
- 4) **di ritenere** terminato il servizio di vigilanza h 24 di vigilanza antincendio prestato dal Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Comando dei VV. F. di Napoli, dal momento in cui sarà operativa la riserva idrica temporanea mediante la collocazione dei tanks container all'ODM, in alternativa alla presenza in loco dei VV FF e nelle more della realizzazione in via definitiva delle vasche;
- 5) **di trasmettere** il presente atto a:
 - Collegio Sindacale
 - U.O.C. Affari Generali per la pubblicazione all'Albo on line per i conseguenziali adempimenti
 - Area tecnica della Direzione Strategica
 - U.O.C. Gestione Economico Finanziaria
 - U.O.C. Progettazione, Sviluppo, Manutenzione immobili ed Impianti Tecnici
- 6) **di rendere noto** al Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Comando dei VV. F. di Napoli, per il tramite della U.O.C. Direzione Amministrativa P.O. Ospedale del Mare dell'adozione del presente provvedimento al fine di comunicare l'interruzione del servizio ed evitare ogni eventuale azione volte al recupero del credito.

L'istruttore
Coll. Prof. Amm.vo
Dott.ssa Loretana Attanasio

II RUP
Ing. Alessandro Tizzano



Il Direttore Amministrativo
P.O. Ospedale del Mare
Dott. Massimo Barresi



al lavoro per garantire salute

ELENCO ALLEGATI

Allegato n° 01

- *Copia nota del Direttore Generale avente ad oggetto: P.O. Ospedale del Mare – Evento del 08.01.2021 ore 6,30. Nomina Responsabile del Procedimento – composta da 1 pagina f.to A4 impressa su unica facciata*

Allegato n° 02

- *Copia nota prot.04854 del 8.01.2021 n. – composta da 1 pagina f.to A4 impressa su unica facciata*

Allegato n° 03

- *Copia nota prot. n. 06149 del 11.01.2021– composta da 2 pagine f.to A4 impresse su unica facciata*

Allegato n° 04

- *Copia nota prot. 43772 del 15.02.2022– composta da 1 pagina f.to A4 impressa su unica facciata;*

Allegato n° 05

- *Copia nota n. 46699 del 17.02.2022 – composta da 2 pagine f.to A4 impresse su unica facciata;*

Allegato n° 06

- *Copia nota prot. n. 65900 del 10.03.2022 – composta da 1 pagina f.to A4 impressa su unica facciata;*

Allegato n° 07

- *Copia nota prot. n. 77204 del 23.03.2022– composta da 1 pagina f.to A4 impressa su unica facciata;*

Allegato n° 08

- *Copia nota prot. n. 84494 del 31.03.2022 – composta da 1 pagina f.to A4 impressa su unica facciata;*



[Handwritten signatures]

Allegato n° 01

*– Copia nota del Direttore Generale avente ad oggetto: P.O.
Ospedale del Mare – Evento del 08.01.2021 ore 6,30. Nomina
Responsabile del Procedimento – composta da 1 pagina f.to A4
impressa su unica facciata*

**AZIENDA SANITARIA LOCALE
NAPOLI 1 CENTRO**

via Comunale del Principe n°13/A - 80145 - Napoli - C.F. 06328131211

tel. 081-254.44.03, email protocollo generale@aslnapoli1centro.it, PEC aslnapoli1centro@pec.aslnapoli1centro.it

DIRETTORE GENERALE

IN EVIDENZA, a mezzo email

venerdì 08.01.2021 ore 12,00

Preg.mo ing. Gennaro Albano
Dirigente U.O.C. Ufficio Tecnico

p.c. Preg.mo Direttore f.f. U.O.C. Ufficio Tecnico
arch. Raffaele Esposito

p.c. Preg.mo Responsabile Area Tecnica direzione strategica
arch. Antonio Bruno

p.c. Preg.mo avv. Luciana Attanasio
direzione amministrativa
P.O. Ospedale del mare

p.c. Preg.mo Responsabile Area Tecnica
P.O. Ospedale del mare
geom. Alfonso Sabatino

Oggetto: **P.O. OSPEDALE DEL MARE** - Evento del 08.01.2020 ore 06,30.
NOMINA Responsabile del Procedimento.

Premesso

- che in data odierna alle ore 6,45 la vigilanza di presidio al P.O. Ospedale del mare ha comunicato l'avvenuto sprofondamento di una parte del parcheggio a raso del lotto 1 (c.d. parcheggio visitatori);
- che tale sprofondamento è classificabile come una voragine di circa 2.000 mq per una profondità di circa 15 m;

considerato

- che tale voragine ha coinvolto anche impianti primari a servizio del Presidio Ospedaliero;
- che si rende necessario ripristinare nel tempo più breve possibile l'area de qua e tutto quanto ad essa strettamente connesso;

preso atto

- che è indispensabile individuare una figura tecnica che possa assumere la responsabilità dei conseguenziali procedimenti sia in ordine all'accertamento delle cause e di eventuali responsabilità che in ordine al ripristino funzionale e funzionante dell'area de qua;

si nomina

l'ing. Gennaro Albano, dirigente dell'U.O.C. Ufficio Tecnico Centrale dell'ASL Napoli 1 Centro, Responsabile Unico del Procedimento sia in ordine all'accertamento delle cause e di eventuali responsabilità che in ordine al ripristino funzionale e funzionante dell'area de qua nonché come riferimento per qualsiasi atto che dovesse essere chiesto da parte delle Autorità Giudiziarie ovvero loro consulenti.

Si rappresenta all'ing. Gennaro Albano che eventuali indagini tecniche ovvero suproto consulenziali andranno preventivamente - anche per le vie brevi - richiesti alla direzione generale per la conseguenziale autorizzazione.

Si rappresenta inoltre che il geom. Alfonso Sabatino e avv. Luciana Attanasio supporteranno l'ing. Gennaro Albano nel ruolo de quo.

il Direttore Generale
dott. ing. **Ciro Verdoliva**
firmato sull'originale

al lavoro per garantire salute

Allegato n° 02

*– Copia nota prot.04854 del 8.01.2021 n. – composta da 1 pagina
f.to A4 impressa su unica facciata*



**AZIENDA SANITARIA LOCALE
NAPOLI 1 CENTRO**

via Comunale del Principe n°13/A - 80145 - Napoli - C.F. 06328131211

tel. 081-254.44.03; email protocollogenerale@asinapoli1centro.it, PEC asinapoli1centro@pec.asina1centro.it

DIRETTORE GENERALE

COMANDO PROVINCIALE DEI VV.F.
c.a. Comandante Ing. Ennio Acquilino
pec: com.napoli@cert.vigilifuoco.it

Oggetto: ASL Napoli 1 Centro - Presidio Ospedaliero - Ospedale del Mare. Voragine nell'area del parcheggio utenti.
Richiesta di presidio fisso h 24 Vigili del Fuoco.

Con riferimento all'attività emergenziale dell'evento richiamato in oggetto, si richiede presidio fisso h 24 con vostro personale composto da n. 7 unità operative con n. 2 automezzi a partire dal giorno 09.01.2021 e fino al ripristino dell'impianto antincendio della struttura ospedaliera.

Tale richiesta riveste carattere d'urgenza.

D'Ordine del Direttore Generale
Il Responsabile Area Tecnica
Direzione Strategica
dott. arch. Antonio Bruno

al lavoro per garantire salute

Allegato n° 03

*– Copia nota prot. n. 06149 del 11.01.2021– composta da 2 pagine
f.to A4 impresse su unica facciata*

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO

C.F. Partita I.V.A. 06328131211

OSPEDALE DEL MARE



A.S.L. Napoli 1 Centro



Ufficio Tecnico

Responsabile: Geom. Alfonso Sabatino

Tel. 08118775049 - 5028-5024

E-MAIL: uff.tec.ospedaledelmare@aslnapoli1centro.it

Prot.04 /Sab del 11.01.2021

Al Direttore Generale ASL Napoli 1 Centro
Al Direttore Sanitario Aziendale
Al Direttore Amministrativo Aziendale
Al Direttore DAO

Al Direttore Sanitario OdM
Al Direttore Amministrativo OdM
Al Responsabile UOC PSMIT
Al RUP Evento del 08.01.2021
Al Responsabile Area Tecnica Direzione Strategica
Al Direttore UOC P.e.F.
Alla RTI Guerrato S.p.A. - Gioma s.r.l.

Oggetto: Evento del 08.01.2021 OdM -
1° Report informativo del 11/01/2021

Il Giorno 08 c.m. alle ore 06,35 circa, una zona antistante alla garitta n.07, presidiata h24 dalla vigilanza, posizionata nella zona ingresso/uscita del parcheggio visitatori, veniva interessata da una voragine. Su segnalazione delle stesse guardie giurate veniva allertato il Comando dei V.V.F. ed il personale OdM.

Alle ore 06,35 venivamo contattati dalla Guardia Giurata Sig. Scognamiglio che mi comunicava di una avvenuta esplosione ed dell'apertura di una grossa voragine nel punto sopra descritto. Immediatamente contattavo il Responsabile della manutenzione della Società Guerrato per far confluire sul posto tutto il personale tecnico.

Arrivato sul posto trasmettevo immediatamente le foto dell'accaduto al Direttore Generale della ASL mediante WhatsApp.

Il Direttore Generale raggiungeva immediatamente il luogo e contestualmente iniziava la propria attività di competenza.

A seguire, sul posto giungevano tutte le autorità competenti dato la gravità dell'evento. La società manuttrice Guerrato provvedeva immediatamente ad intercettare ed interrompere tutti gli impianti tecnologici interessati all'evento.

Per effetto dell'evento veniva a mancare l'erogazione dell'energia elettrica ENEL e si attivavano le fonti di energia di emergenza (G.E.) del Presidio Ospedaliero, della Palazzina Albergo (attualmente Covid Residence), della Palazzina Direzionale in cui è presente la Centrale Cote/Core del 118 e della Struttura modulare del Covid Center.

Per maggiore sicurezza, ordinavo alla ditta di manutenzione di procedere direttamente alla fornitura supplementare di gasolio per assicurare la funzionalità dei G.E. per tutto il tempo occorrente all'Enel per il ripristino della energia elettrica.

Al momento dell'evento tutte le strutture sono rimaste prive di alimentazione idrica e dei fluidi caldo/freddo necessari per mantenere in esercizio gli impianti tecnologici di tutta la struttura ospedaliera.

Chiedevo alla Ditta di manutenzione la possibilità di ripristinare, seppur provvisoriamente, l'erogazione di tutti i fluidi.

Informavo il Direttore Generale che l'unica struttura a cui non era possibile nell'immediato ripristinare gli impianti era la struttura del Covid Residence che rimane priva di ogni fonte di energia.

Dal momento dell'evento tutta la struttura OdM in tutte le sue parti è in emergenza.

Il Cunicolo di servizio dove transitano tutte le tubazioni degli impianti che alimentano l'intero Presidio è allo stato inagibile per la presenza di acqua in tutta la sua superficie. Lo stesso Comandante dei VV.F. non ritiene di accedervi se non solo dopo averlo prosciugato.

Si fa presente che presso lo stesso cunicolo sono allocate le vasche di riserva idrica e di riserva antincendio ed i gruppi di pressurizzazione dei rispettivi impianti.

Durante tutta la giornata dell'08 sono intervenuti, per le proprie rispettive competenze, i VV.F., la ditta di manutenzione Guerrato, i tecnici del Servizio Tecnico ASL per valutare eventuali rischi immediati e/o rischi potenziati.

Per quanto già sopra descritto, COSI' COME COMUNICATO PER LE VIE BREVI DALLA DITTA Guerrato, non è assolutamente possibile eseguire nell'immediato alcun collegamento temporaneo degli impianti tra le Centrali Tecnologiche ed il Presidio, anche per la presenza, tra il lotto 1 e il lotto due, dei binari della circumvesuviana.

Ci siamo immediatamente messi in contatto con la Società ABC per assicurare l'allaccio almeno della erogazione dell'acqua da un altro punto di arrivo.

Effettuato un sopralluogo congiuntamente con i tecnici dell'ABC, l'unica strada percorribile era quella di allacciarsi attraverso l'impianto antincendio che arriva direttamente al liv.3 (piano tecnico). A tal proposito il Direttore Generale dispone di potenziare il servizio antincendio mediante la presenza in loco dei VV.F. con autobotti fino al rientro dell'emergenza.

La Società ENEL, unitamente ai tecnici della ditta di manutenzione, dopo aver accertato la messa in sicurezza degli impianti elettrici interrotti dalla voragine, procedeva alla riattivazione della rete elettrica sempre ad eccezione della Palazzina Albergo (Covid Residence). Questo avveniva alle ore 12:00.

Alle ore 04,15 del giorno 09 c.m. è stato completato il collegamento idrico provvisorio dal nuovo contatore posizionato nella zona antistante l'ingresso principale del presidio che ha potuto permettere l'erogazione dell'acqua a tutto il presidio ad eccezione del settimo piano per motivi di prevalenza. Per quest'ultimo è stato necessario l'allaccio sempre ad una condotta antincendio da un punto presente presso lo scarico merci. Tutto questo è avvenuto nella serata del giorno 09.

Per quanto concerne l'erogazione dell'acqua a servizio della palazzina Direzionale e del Covid Center, questa è stata possibile attraverso un collegamento emergenziale direttamente dal contatore principale, avvenuto nella giornata del 08/01.

Il Direttore Generale nomina e comunica i nominativi del RUP e del gruppo di supporto al RUP incaricati di gestire la situazione emergenziale.


Riassumendo quanto descritto, si rappresenta:

- 1) Che il P.O. è privo di riserva idrica in quanto l'acqua è erogata direttamente dalla società ABC;
- 2) Il presidio è privo di acqua calda;
- 3) Il presidio è privo di vapore, sia per il riscaldamento che per la centrale di sterilizzazione;
- 4) Manca l'acqua addolcita;
- 5) Manca l'acqua osmotizzata;
- 6) La rete fognaria del parcheggio è priva di adduzione agli impianti di trattamento;
- 7) Manca una pressione adeguata dell'impianto antincendio;
- 8) L'impianto dei gas medicali è perfettamente funzionante;
- 9) Non risultano anomalie impiantistiche nella struttura modulare Covid Center e nella palazzina Direzionale.

Per quanto sopra si comunica che le SS.LL. saranno tenute aggiornate su eventuali sviluppi.

Alla ditta Guerrato si ribadisce di porre in essere tutte le attività propedeutiche, necessarie ed indispensabili per il ripristino, anche se in via provvisoria ed in sicurezza, di tutti gli impianti asserviti alla struttura ospedaliera, allo stato attuale interrotti a causa dell'evento in questione. Si richiede inoltre di procedere, intervento per intervento, all'effettuazione di un rilievo fotografico contabile degli interventi già eseguiti e da eseguire e da autorizzare preventivamente con contabilità separata.

Il RUP in fase Esecutiva Convezione SO.RE.SA
Guerrato - Gioma "Ospedale del Mare"
P.I. Rosario Perreon



Il DEC Convezione SO.RE.SA
Guerrato - Gioma "Ospedale del Mare"
Geom. Alfonso Sabatino



Allegato n° 04

*– Copia nota prot. 43772 del 15.02.2022– composta da 1 pagina f.to
A4 impressa su unica facciata*



AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO
C.F. Partita I.V.A. 06328131211
OSPEDALE DEL MARE



Ufficio Tecnico
Responsabile: Geom. Alfonso Sabatino
Tel. 08118775049 - 5028-5024
E-MAIL: uff.tec.ospedaledelmare@aslnapoli1centro.it

Prot. ____ /Sab del

Al Responsabile Area Tecnica Direzione Strategica
Dott. Arch. Antonio Bruno

E p.c.

Al Referente UOC PSMIT
Al Dirigente Tecnico e RUP
Ing. Alessandro Tizzano

Al Direttore Sanitario OdM
Al Direttore Amministrativo OdM

Oggetto: Evento del 08.01.2021 - Riscontro nota GEDOC 41869.
Lavori di realizzazione dei serbatoi di riserva idrica antincendio OdM.
Stato dell'arte relativo agli elementi di By-Pass già realizzati.

In riferimento al procedimento de quo si rappresenta che tutti i lavori propedeutici e necessari ed indispensabili nella fase di realizzazione del By-pass degli impianti antincendio sono stati regolarmente eseguiti ed ultimati.

In data 29.09.2021 sono stati riopposti i sigilli alle aree interessate ai lavori.

Inoltre i gruppi di pressurizzazione che vanno collegati all'impianti di By Pass realizzato, nonché alle due vasche di riserva idrica e idrica antincendio sono già presenti presso la struttura dalla stessa data di cui sopra e potranno entrare in esercizio solo alla realizzazione ultimata delle vasche.

Si fa presente che allo stato presso la struttura Ospedale e delle strutture satelliti l'alimentazione idrica ed antincendio è assicurata solo dalla rete e prevalenza fornita dalla Società ABC, allo stato, non esistono altre tipologie di accumulo o riserva.

Si rappresenta inoltre che a seguito della realizzazione del by-pass è stato ripristinato il collegamento dei contatori principali di ABC nella zona adiacente alla palazzina impianti e quindi lotto due.

Il Responsabile Tecnico OdM
Geom. Alfonso Sabatino



Allegato n° 05

*– Copia nota n. 46699 del 17.02.2022 – composta da 2 pagine f.to A4
imprese su unica facciata*



AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO

Via Comunale del Principe n° 13/A - 80145 - Napoli - P.I. 0632813121

U.O.C. Progettazione Sviluppo Manutenzione Immobili ed Impianti Tecnici

tel. 081-254.58.43 email gmiii@aslnapoli1centro.it / PEC uoc.tecnico@pec.aslna1centro.it

Al Responsabile dell'Area Tecnica della Direzione Strategica
Dott. Arch. Antonio Bruno

P.C. Al Referente UOC PSMIIT
Arch. Raffaele Esposito

Oggetto: Ospedale del mare. Evento del giorno 08.01.2021. Lavori di realizzazione delle vasche di accumulo idrico per uso antincendio e sanitario.
Riscontro stato del procedimento e cronoprogramma delle attività per il ripristino dell'impianto antincendio.

In riferimento alla richiesta prot. 41869/i del 11/02/2022, si rappresenta quanto segue:
In ottemperanza di quanto indicato nella Determina n. 3077 del 28/10/2021, si è proceduto ad eseguire una gara di appalto finalizzata alla realizzazione delle vasche in oggetto.
A seguito della procedura di gara la Commissione di gara con verbale del 25/01/2022 proponeva l'aggiudicazione provvisoria alla ditta Edil Costruzioni srl.
La ditta Edil Costruzioni srl, a seguito richieste di documentazione, comunicava in data 9/02/22 l'impossibilità ad eseguire i lavori in oggetto.
A seguito di quanto sopra riportato il sottoscritto chiedeva alla seconda classificata, in ordine di ribasso, ossia alla ditta Edil Project srl, la documentazione necessaria per l'effettuazione delle verifiche ai sensi dell'art. 80 e per la consegna dei lavori.
Pertanto una volta completate le operazioni di verifica, attualmente in corso, ed ottenuta l'accettazione da parte della ditta, ad eseguire i lavori, si procederà all'aggiudicazione formale tramite apposita Determina.
Si precisa che la consegna dei lavori potrà avvenire previo rilascio dell'autorizzazione sismica da parte del Genio Civile della Regione Campania, del progetto che verrà depositato a seguito dell'avvenuta aggiudicazione.

Per quanto attiene le tempistiche delle fasi procedurali, dei lavori in oggetto, queste sono riepilogate nel quadro che segue:

FASI PROCEDURALI		TEMPI																	
		15	30	45	60	75	90	110	125	145	160	185	210	220	240	265	280	295	310
AGGIUDICAZIONE APPALTO	Verifica dei requisiti di cui all'art. 80 e pubblicazione della Determina di aggiudicazione	█																	
PROGETTO	Deposito dei calcoli strutturali presso uffici del Genio Civile per l'autorizzazione sismica		█	█															
LAVORI APPALTO STRUTTURA	Alliestimento cantiere					█													
	Scavi e sbancamento						█												
	Armature e casseformi							█	█	█									
	Struttura in c. a. (calcestruzzo in opera)											█	█						
	Smontaggio Casseformi													█	█				
LAVORI IMPIANTI TECNOLOGICI	Realizzazione impianti idraulici (pompe e tubazioni)															█	█		
FINITURE E CHIUSURA LAVORI	Finiture																	█	█
	Smontaggio cantiere																		█
PROGETTO VVFF	Parere dei VVFF																█	█	
	Collaudo Statico delle strutture																█	█	

Il Rip
Ing. Alessandro Tizzano



Allegato n° 06

*– Copia nota prot. n. 65900 del 10.03.2022 – composta da 1 pagina
f.to A4 impressa su unica facciata*

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO

C.F. Partita I.V.A. 06328131211

OSPEDALE DEL MARE



A.S.L. Napoli I Centro



Ufficio Tecnico

Responsabile: Geom. Alfonso Sabatino

Tel.08118775049 -5028-5024

E-MAIL: uff.tec.ospedaledelmare@aslnapoli1centro.it

Al Direttore Amministrativo OdM

E p.c. Al Responsabile Tecnico Direzione Strategica
Al Referente UOC PSMITT
Al RUP Evento del 08.01.2021
Al Direttore Sanitario OdM

Prot. _____ /Sab del

Oggetto: Noleggio temporaneo di container/cisterne - Riserva idrica antincendio OdM

Facendo seguito ai colloqui intercorsi, per le vie brevi, con chi legge per conoscenza e tenuto conto del cronoprogramma, e per contenere i costi attualmente sostenuti dalla Azienda per la necessità in assenza delle suddette vasche di avere presso la struttura un presidio fisso dei VV.F.

In alternativa al presenziamento dei VV.F. si chiede di attivare le procedure per il noleggio non inferiore a quattro mesi prorogabile, e comunque fino alla data di attivazione e collaudo delle vasche da realizzarsi.

La capacità, così come da CPI dei VV.F. deve essere in totale di 450.000 litri la singola cisterna non dovrà essere inferiore a 25.000 litri.

Specifiche tecniche:

Le cisterne non dovranno essere inferiori a litri 25.000 per una capacità totale necessaria collegate in serie di litri 450.000.

Il noleggio dovrà essere comprensivo di fornitura in loco, e precisamente in adiacenza della palazzina impianti dove saranno installati i gruppi di pressurizzazione, la ditta di manutenzione provvederà al posizionamento degli stessi e il loro collegamento in serie.

Dette cisterne serviranno solo ed esclusivamente come riserva idrica antincendio, e quindi dovranno rispondere a tali requisiti.

Si fa presente che la zona dove dovranno essere consegnate dette cisterne è facilmente raggiungibile con i mezzi di trasporto su gomma e sorvegliata.

Si resta a disposizione per ogni eventuale, ulteriore, delucidazione in merito.

Il Responsabile Tecnico OdM
Geom. Alfonso Sabatino

Allegato n° 07

*– Copia nota prot. n. 77204 del 23.03.2022– composta da 1 pagina
f.to A4 impressa su unica facciata*



Ministero dell'Interno
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO - NAPOLI
"in impetu ignis numquam retrorsum"

Al DIRETTORE GENERALE ASL NA1 CENTRO
Ing. Ciro VERDOLIVA
aslnapoli1centro@pec.aslna1centro.it

e, p.c. al DIRETTORE REGIONALE VF
CAMPANIA
dir.campania@cert.vigilfuoco.it

Oggetto: Servizi antincendio effettuati dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco presso l'Ospedale del mare per mancanza di impianto antincendio fisso. Situazione debitoria. Sollecito di pagamento.

In relazione ai Servizi a pagamento resi presso l'Ospedale del Mare a partire dal 9 gennaio 2021 e in attesa dei lavori di ripristino dell'impianto antincendio si trasmette la situazione debitoria aggiornata alla data del 20 marzo 2022.

TOTALE SERVIZI RESI AL 20/03/2022	€ 1.784.100,00
MANDATO DI PAGAMENTO N. 2710917 DEL 11/06/2021	€ 244.380,00
RESIDUO DA PAGARE SALDO AL 20/03/2022	€ 1.539.720,00

Con la presente, valida anche quale sollecito di pagamento, si comunica che qualora non si adempì urgentemente ai pagamenti, si eserciteranno le dovute azioni per il recupero dei crediti.
Si allega prospetto con i dettagli dei servizi.

CDA/riccio

Il Comandante Provinciale
Dott. Ing. Adriano DE ACUTIS



Allegato n° 08

*– Copia nota prot. n. 84494 del 31.03.2022 – composta da 1
pagina f.to A4 impressa su unica facciata*

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO
C.F. Partita I.V.A. 06328131211
OSPEDALE DEL MARE



A.S.L. Napoli 1 Centro



Ufficio Tecnico

Responsabile: Geom. Alfonso Sabatino

Tel.08118775049 -5028-5024

E-MAIL: uff.tec.ospedaledelmare@aslnapoli1centro.it

Al Direttore amministrativo OdM

E p.c.

Al Direttore Sanitario OdM

Al responsabile Area Tecnica Direzione strategica

Al Referente Responsabile PSMIIT

Al Dott.ssa Luciana Attanasio

Oggetto Attestazione di avvenuto servizio di vigilanza antincendio effettuato presso l'Ospedale del Mare dal giorno 08.01.2021 a tutt'oggi.

Con la presente lo scrivente, così come già precedentemente attestato, giusta nota GEDOC 57498 del 05.03.2021, attesta la regolarità del servizio antincendio svolto dai VVF. di Napoli presso il P.O. Ospedale del Mare dal giorno 08.01.2021 a tutt'oggi.

Detto servizio è stato attivato per la mancanza della riserva idrica antincendio.

Quanto sopra attestato, per quanto di propria competenza, al fine di consentire il prosieguo dell'iter amministrativo per gli atti di liquidazione da liquidare al Comando Regionale dei VV.F. della Campania.

Il Responsabile Tecnico OdM
Geom. Alfonso Sabatino